



KANAVAT KIERRESALMAKANAVAA (M1) OSAT TIIVISTEELLISIÄ LIITOKSET POP-NITTEIN. KANAVA KANNATUKSET JALKARUUVILLA JA KANAVASANGOLLA.

KANAVIEN TIIVYYS B-LUOKKAA, 400pa:n PAINELLA. XÄNTASOT EIVÄT SAA YLITTÄÄ 0,2:n ENIMÄISARVOJA.

ILMANVAIHTOKANAVAT TULPATAAN HUOLELLISESTI RAKENNUSVAIHEEN AJAKSI.

ILMAVIRRAT MITATAAN JA SÄÄDETTÄÄN SUUNNITELMISSA ESINTYVIN ARVOIHIN. PÖYTÄKIRJA LUOVUTETAAN RAKENNUSTALALLE.

VESIKATON LÄPIVIENIT VILPE - TUOTEMERKKI.
 HUIPPUMURIN VILPE EC0190P 230V OHJAUS 0-10V (0-10V OMA JOHTO)
 PIIPUN LÄPIVIENISÄÄDIN (RU)
 HANKINTA, ASENNUS JA TIIVISTYS VESIKATTOON (RU)
 KYTKENNÄT SÄ JA TU.

LE- ERISTE = VERKKOVILLA ERISTEMÄTTO. PALOLOUKITELTU

KÄSISSÄ ASENNUSKOHTEEN NOSTAJAN VALMISTAJAN LAATIMA ASENNUSOHJEITA.
 LVI-REK: SAKA LVI-KORITTOIEN MAARAKSIA JA OHJEITA. VUOKKUNOITAJA VASTAA
 ASENNUKSEN OIKEELLISUUDESTA, MYHTEYDOSTA VIANOMAIKSIIN JA TARVITTA-
 VIESTA TARKASTUKSISTA.

PROJEKTI 85	KORTTELINUMERO 85129	LOKINUMERO 13	PROJEKTIIN LIITTYVÄT VAIHEET 049-2018-379
RAKENTAMISEN LUUDISRAKENNUS	TYÖPIIRUSTUS	RAJAMAANKAARI 16	POHJA ILMANVAIHTO
Kiint.Oy RAJAMAANKAARI 16 02970 ESPOO	1:50	03	

6650

6650

6650

6650

O10V

O10V

O10V

O10V

YLÄIKKUNA SPI 20x12
HÄTÄPOISTUMISTIE

YLÄIKKUNA SP 120x12
HÄTÄPOISTUMISTIE

YLÄIKKUNA SPI 20x12
HÄTÄPOISTUMISTIE

YLÄIKKUNA SPI 20x12
HÄTÄPOISTUMISTIE

VARASTO A

VARASTO B

VARASTO C

VARASTO D

+58.900

+58.900

+58.900

+58.900

VIEM.TUULETUS Ø110
VARAUS Ø110

P1.2
-30
PF01
0-65 l/s

P1.2
-30
PF02
0-65 l/s

P1.2
-30
PF03
0-65 l/s

P1.2
-30
PF04
0-65 l/s

131,6 m²

VARASTON ILMANVAIHTO ON 46 l/s
(0,35 l/s m²)

131,0 m²

131,2 m²

130,8 m²

Ø125. KANNATETAAN
LIIMAPUUPALKISTA.
JALKARUUVI+KIERRETAPPI+
KANAVASANKA.

Ø125. KANNATETAAN
LIIMAPUUPALKISTA.
JALKARUUVI+KIERRETAPPI+
KANAVASANKA.

PFxx HUIPPUMURIN
EC-SÄÄDIN. (RU)

2,7 m²

2,7 m²

PFxx HUIPPUMURIN
EC-SÄÄDIN. (RU)

PFxx HUIPPUMURIN
EC-SÄÄDIN. (RU)

2,7 m²

2,7 m²

PFxx HUIPPUMURIN
EC-SÄÄDIN. (RU)

NO 40x45

NO 40x45

NO 40x45

NO 40x45

NOSTO-OVISSA KORASILMA-
VENTTIILIT (RU)

NOSTO-OVISSA KORASILMA-
VENTTIILIT (RU)

NOSTO-OVISSA KORASILMA-
VENTTIILIT (RU)

NOSTO-OVISSA KORASILMA-
VENTTIILIT (RU)

WC:t ON TOISTAISEKSI VARAUKSINA.
POISTOVENTTIILI P1.2 JÄTTÄÄN YLÖS.

WC:t ON TOISTAISEKSI VARAUKSINA.
POISTOVENTTIILI P1.2 JÄTTÄÄN YLÖS.

6800

6900

6800

E130

E130

E130

E130

A