

3. VAIHE (VARAUS)

PAJOLUOKKA: P1
KERROSLUOKU: 2
KÄYTTÖTAPA: TYÖPAIKKA-, TUOTANTO- JA VARASTOTILAT
PALOKUORMA: 600 – 1200 MJ/M2
PALO-OASTON ENIMMÄISAL: RAKENNUKSESSA SUURIN OASTON ALA 793 M2 (2400 M2)
RAKENNUKSEN SUURIN SALLITTU HENKILÖMÄÄRÄ: EI RAOITUSTA
KULKUREITIN ENIMMÄISPITUUS: N. 17 M (30 M/45 M)
OASTONAT RAKENNUSSOAT: E190
KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYSLUOKKA:
– YLEENSÄ R90, YLÄPOHJA R60
SISÄPUOLISET PINTAKERROKSET (SULLISSA VÄHIMÄISVAATIMUKSET):
– SEINÄT A2-s1, d0 (D=s2, d2)
– KATTO A2-s1, d0 (D=s2, d2)
– LATTIA A1k (Dk=s1)
ULKOPUOLISET PINTAKERROKSET (SULLISSA VÄHIMÄISVAATIMUKSET):
– ULKOSEINIEN ULKOPINTA YLEENSÄ A1 (B=s1, d0)
– VESIKATE B_{roof}(12)
RAKENNUS VARUSTETAAN:
– POISTUMISTEIDEN POISTUMISOPASTEILLA
– ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA (pikapoloposit 25 m letkukelaila, käsikemutitimet 1 kpl/hdlo)
– KONEELLISELLÄ ILMANVAHDOLLA IV-SUUNNITELMIEN MUKAAN
RAKENNUKSEN PÄÄLÄMMITYS MAALÄMPÖPUMPPUJÄRISTELMÄLLÄ
SAVUNPOISTO
– PAINOVOMAINEN SAVUNPOISTO SAVUNPOISTO-OVIEN JA –KATTOLUUKKUIEN KAUTTA
LUUKKUIEN TEHOLLINEN PINTA-ALA 1,5% OASTON PINTA-ALASTA, KORVAUSILMA ULKO-OVIEN KAUTTA
SPL = SAVUNPOISTOKATTOLUUKKU
SP = SAVUNPOISTO-OVI
↑ = KÄSISAMMUTIN (43A-233B, 12kg)
↑ = ULOSÄYRÄVÄ, LEVEYS 1200
↑ = VARATIE



1. VAIHE, TOTEUTETTU 2015

LOPPUPIIRUSTUS 11.05.2016

Kosa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rno	Virenoisen arkistointimerkintä varten
41 VIINIKKALA	271	3	
Rakennustoinenpide			Piirustusta
UUDISRAKENNUS			PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osat			Piirustuksen sisälli
PREMIUM PARK BETA			
VARSKUJA 2	01740 VANTAA		POHJA / 1. KERROS
SUUNNITTELUIMOISTO	PAULI NUUTINEN KY		piirustuksen numero
Jokkutu 7	80220 Joensuu		
puh. 010 423 2500			
arkiposti: pauli.nuutinen@suunniteluimisto.com			
31.07.2015			

ark

2